WASSERPROBEN

Gemeinde Ueberstorf

INFORMATION ÜBER DIE TRINKWASSERQUALITÄT

Alle Trinkwasserversorgungen unterliegen der eidgenössischen Lebensmittelgesetzgebung. Die jährliche Informationspflicht der Trinkwasserversorgungen ist in der Lebensmittelverordnung festgehalten.
Aus diesem Grund informiert die Gemeinde regelmässig über die Trinkwasserqualität im Verteilernetz.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Herkunft und Behandlung: Das Trinkwasser im Verteilernetz der Wasserversorgung Ueberstorf besteht aus Grundwasser aus den Grundwasserfassungen Lischerli und Silberrad. Die Versorgungsgebiete sind: Gemeinde Ueberstorf sowie das Quartier Rain (Gemeinde Wünnewil-Flamatt); Wasserlieferungsverträge bestehen mit der Wasserversorgungsgenossenschaft Wünnewil und mit der Gemeinde Schwarzenburg für den Ortsteil Albligen. Sämtliches Trinkwasser wird vor der Einspeisung ins Trinkwassernetz ab dem Reservoir Silberrad mit Ultraviolett-Anlagen behandelt.

ANALYSERESULTATE VOM 26. AUGUST2026

Physkalisch-Chemische Analyse

Parameter	Einheit	Probe 1	Probe 2	Probe 3	Norm
Leitfähigkeit (20°)	µS/cm	532 ± 11	539 ± 11	529 ± 11	max. 800
Trübung	UT/F	0.1 ± 0.03	0.1 ± 0.03	0.06 ± 0.03	max. 1.0
Nitrat	mg/L	19 ± 2	19 ± 2	19 ± 2	max. 40

Mikrobiologische Analyse

Parameter	Einheit	Probe 1	Probe 2	Probe 3	Norm
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	0	9	1	max. 300 / Probe 3 max. 20
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	0	max. 0
Enterococcus spp.	KBE/100 ml	0	0	0	max. 0

ENTNAHME-ORTE

Probe 1: Netz ab Reservoir Höhi, Entnahme im Gebiet Hofmatt
Probe 2: Netz ab Reservoir Birch, Entnahme im Gebiet Guldifeld
Probe 3: Reservoir Silberrad, Entnahme nach der UV-Anlage Ueberstorf

Alle analysierten Parameter der Proben entsprechen den geltenden Normen für Trinkwasser.

AUSKÜNFTE

Die aktuellen Analysenberichte sind auf der Homepage der Gemeinde einsehbar.
Gemeindeverwaltung 031 740 88 75 / Wasserversorgung 079 127 26 48